



МЧС РОССИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР



Министру образования
Оренбургской области
Ковалеву А.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соблюдении на объектах соискателя лицензии
требований пожарной безопасности

«14» ноября 2006 г.

№ 227

Отделом ГПН по Оренбургскому району «13» ноября 2006г., проведена проверка помещений, территории и рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности: МДОУ «Детский сад «Топольк» расположенного по адресу: Оренбургский район, п. Юный, ул. Мира, 2 по заявлению соискателя в лице: заведующей детского сада Муртазиной Р.Р. на право получения лицензии: на осуществление образовательной деятельности

В ходе проверки установлено:

Здание детского сада двухэтажное конструктивно разделено на три блока: блок младшей группы размером 12,5х15х2,7м, блок старшей группы размером 12,4х15х2,7м, административно-бытовой блок размером 12х13х2,7м, общей площадью 530м², стены кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля плоского типа мягкая на битумной основе, степень огнестойкости здания вторая. По функциональной пожарной опасности здание детского сада относится к классу Ф 1.1.

Здание детского сада рассчитано на 60 мест. Фактическое количество постоянно пребывающих в здании 37 человек.

Отопление центральное, осуществляется от автономной котельной, расположенной в отдельно стоящем здании. Соответствует требованиям пожарной безопасности. Освещение электрическое. Проведены испытания сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования и контура заземления, результаты испытаний соответствуют требованиям нормативных документов по электроэнергетике. (Технический отчет № 204 от 06.09.2005г, ООО «Монтажэлектро»).

Здание имеет шесть эвакуационных выходов непосредственно наружу, протяженность и ширина путей эвакуации соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности.

Горючая отделка на путях эвакуации отсутствует. Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из здания. Двери эвакуационных выходов оборудованы запорами, обеспечивающие людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа. Подвальный этаж отсутствует. Глухие металлические решетки на оконных проемах отсутствуют.

Здание детского сада укомплектовано порошковыми огнетушителями марки ОП-5 (в количестве 9 шт), ведется журнал их учета и технического обслуживания. Двери складских помещений, не имеют нормируемый предел огнестойкости (предусмотрено оборудование в 2007 году Программой обеспечения пожарной безопасности в образовательных учреждениях

Оренбургского района на 2006-2010 годы). Здание детского сада не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре (предусмотрено оборудование в 2007 году Программой обеспечения пожарной безопасности в образовательных учреждениях Оренбургского района на 2006-2010 годы). Площадь территории составляет 1,2га. На территорию детского сада имеется два въезда. Подъезды к зданию для пожарной техники, ширина проездов соответствует требованиям п. 6.18, табл.9 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, Планировка и застройка городских и сельских поселений». Выдержаны противопожарные разрывы до соседних строений. Хранение каких-либо материалов и стоянка автомобилей в пределах противопожарных разрывов не допускается. Распорядительным документом назначены ответственные лица за противопожарное состояние помещений, определен порядок осмотра и закрытия помещений, разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности, ответственные лица за противопожарное состояние здания и помещений прошли обучение по программе пожарно-технического минимума на базе ПЧ-43 ОГПС-9 ГУ МЧС России по Оренбургской области.

ВЫВОД: система пожарной безопасности Муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад «Тополек», расположенный по адресу: Оренбургский район, п. Юный, ул. Мира,2 **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям ГОСТ 12.1.004 - 91 «Пожарная безопасность» и заявленному виду деятельности, заниматься образовательной деятельностью.

Настоящее заключение действует в течение шести месяцев с момента его подписания до получения лицензии.

Начальник Отдела

Исп. Ледовский К.Г.
Тел. 33-60-34.



М.П.

В.Л. Панфилов